



COMUNE DI CAMPODENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Tecnico Comunale

C.A.P. 38010 – Via delle Loze, n° 1

Tel. 0461/655547 – Fax 0461/655178

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00307740225

www.comune.campodenno.tn.it

comune@pec.comunecampodenno.it

tecnico@comune.campodenno.tn.it



N. 5078-P di prot.

li 02/09/2020

Risposta a nota n°	Del	All. n°
--------------------	-----	---------

OGGETTO: Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/93 e richiesta finanziamento ai sensi del comma 1 dell'art. 37 della L.P. 1 luglio 2011 n. 9 - Allagamento edifici Via Capitello a Quetta

Premesso che:

Nel pomeriggio del 29 agosto 2020 durante le intense precipitazioni, la rete delle acque bianche della frazione di Quetta non ha garantito lo smaltimento delle acque e Via Capitello si è trasformata in un torrente. L'acqua ha allagato il piano terra delle p.ed. 79 e 105 in C.C. di Quetta.

E' stato avvisato subito il Sindaco che ha dato comunicazione al Dirigente del Servizio Prevenzione RIschi.

I privati si sono attivati posizionando delle barriere lungo la strada comunale e successivamente e hanno provveduto autonomamente ad aspirare l'acqua dagli immobili senza coinvolgere i Vigili del Fuoco.

Dopo la richiesta di sopralluogo al Servizio Prevenzione RIschi da parte del Sindaco, nel tardo pomeriggio del 31 agosto u.s., si sono riuniti sul posto, il Sindaco, l'Ing. Andrea Rubin Pedrazzo del Servizio Prevenzione RIschi della P.A.T. e alcuni abitanti di Via Capitello per definire le tipologie e priorità degli interventi da mettere in atto.

Dal sopralluogo è emerso che le reti delle acque bianche di Via Dossi e di Via Capitello a Quetta, presentano delle strozzature legate al sottodimensionamento, all'età delle tubazioni e che il forte carico d'acqua al quale sono state sottoposte con questo evento meteorologico, probabilmente sono state danneggiate danneggiate, anche se non è possibile stabilirlo con certezza in assenza di una video ispezione.

Tutto ciò premesso:

Il sottoscritto Geom. Valentino Dalpiaz, preso atto che la situazione contingente richiede l'adozione di immediate contromisure per la tutela dell'incolumità pubblica, ha redatto il presente verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/93 al fine di ripristinare l'accesso alle infrastrutture pubbliche e garantire il corretto smaltimento delle acque bianche.

Pur essendo necessario studiare approfonditamente la problematica, si presume che i lavori in somma urgenza da eseguire immediatamente per la messa in sicurezza della rete delle acque bianche comunali consistono nel rifacimento della rete nelle aree indicate in premessa onde garantire la regimazione delle acque superficiali e il deflusso delle stesse nelle tubazioni evitando l'allagamento delle abitazioni.

Il costo presunto per tutte le opere sopra citate, comprese somme a disposizione e gli oneri fiscali, si presume possa essere stimato in € 100.000,00.

Ritenendo che l'evento calamitoso, come sopra descritto, che ha interessato il Comune di Campodenno il 29 agosto, possa rientrare nella casistica di cui al punto 2) dei "Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n.9", approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 01/07/2013, si chiede cortesemente la verifica dell'ammissibilità ai benefici di cui all'art. 37 della L.P. 01/07/2011, n. 9 dei lavori di somma urgenza sopraindicati.

Si allegano le note dei privati che hanno segnalato la problematica.



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

TECNICO COMUNALE

(Geom. Valentino Dalpiaz)

Visto IL SINDACO
(Geom. Daniele Biada)

